



ODFUKY POJISTNÝCH VENTILŮ
MIMO STROJOVNU PROVĚST
DLE ČSN EN 378-2

POTRUBÍ 35 SPÁDOVAT
SMĚREM K JEDNOTCE I

VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ
STROJOVNA

DETAIL VRACENÍ OLEJE

DESKOVÝ VÝMĚNÍK
PRO REKUPERACI
B16x40
VÝKRES ČÍSLO S-ANDY-07-2
PŘEDEHRÁTÁ
VODA
MAX. 60°C
OCHLAZENÁ
VODA
MAX. 40°C

DESKOVÝ VÝMĚNÍK
-KONDENZÁTOR
B25Tx24
VÝKRES ČÍSLO S-ANDY-07-2
PŘEDEHRÁTÁ
VODA
MAX. 60°C
OCHLAZENÁ
VODA
MAX. 50°C
VZDUCHEM CHLAZENÝ
KONDENZÁTOR VE STROJOVNĚ

VS2000
SACÍ SBĚRAČ
MÍNUSOVÁ KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA
3 x KOMPRESOR 4J-13.2Y
R404A

REGULÁTOR
DRIVER EVD400
JEDNOTKA NA DOCHLÁZENÍ KAPALINY
2 x KOMPRESOR 4DC-5.2Y
RI34a
DESKOVÝ VÝMĚNÍK
PRO DOCHLÁZOVAC
B12Hx50

STÁVAJÍCÍ SESTAVA NA
SDRUŽENÉ JEDNOTCE
STÁVAJÍCÍ SBĚRAČ NA
SDRUŽENÉ JEDNOTCE
FTL 260

IZ64M

IZ28H